

KRK 2

[illegible]

☐ ochrona od porażeń szybkie

wyłącznik różnicowo-prądowy

KRK 3

KKK 3	1									
NR OBWODU	1		2	3	4	1	2	3	REZERWA	REZERWA
	ZASILANIE Z RGK		OCHRONA PRZECIW- PRZEPięCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA	GSW POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE	PEL 25 - 27 230V	PEL 28 - 30 230V	PEL 31 - 34 230V		
OPIS ODBIORNIKA										
MOC/PRĄD [kW/A]	3,0/15,0 k _z =1,0					1,0/5,0	1,0/5,0	1,0/5,0		
ILDOŚĆ SZT.						3	3	4		
KABEL	TYP					YDYzo750V 3x2,5mm2	YDYzo750V 3x2,5mm2	YDYzo750V 3x2,5mm2		
	YKY 3x6		LgY 6,0		LgY 25mm2					
	DLUGOŚĆ [m]		25			30	30	30		

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE „ZET” ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.	
Projektant	mgr inż. Ziemowit Goździk	upr.175/71/Lm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KRK 2, KRK3	
Tom:	Zlec.	Data: III 2017		Skala: bez skali	Nr rys. E21/Z