


T1 4x24 WNEKOWA
LOKALIZACJA: PARTER
(GÓRNE I DOLNE PODEJŚCIA KABLOWE, DOSTĘP OD PRZODU)
PN-EN 60529, IP-20



Układ sieciowy TN-S
Ochrona od porażeń szybkie
wyłączenie wspomagane przez
wyłącznik różnicowo-prądowy

Temat: Wykonanie robót budowlanych w nowej siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - dz. 386, obręb P-9 - ETAP I				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE „ZET” ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.	
Projektant	mgr inż. Ziemowit Goździk	upr.175/71/Lm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH T-1	
Tom:	Zlec.	Data: III 2017		Skala: bez skali	Nr rys.E19/Z