


LOKALIZACJA: PARTER KORYTARZ  
(GÓRNE I DOLNE PODEJŚCIA KABLOWE, DOSTĘP OD PRZODU)  
PN-EN 60529, IP-20



T4	
Pi	31,0 kW
cos.f	0,93
In	47,0 A
kz	0,7
Ib	34,0 A
Po	22,0 kW

Ochrona od porażeń szybkie  
wyłączenie wspomagane przez  
wyłącznik różnicowo-prądowy

Temat:				BIURO TECHNICZNO HANDLOWE „ZET” ul. Oficerska 8b/3 95-020 WIŚNIOWA GÓRA	
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO W ŁODZI, UL. WIĘCKOWSKIEGO 33					
Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Nazwa rys.	
Projektant	mgr inż. Ziemowit Goździk	upr.175/71/Łm		SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH T-4	
Tom:	Zlec.	Data: III 2017	Skala: bez skali	Nr rys.E11/Z	